



Справка

о выполнении технических условий.

Настоящая справка выдана ООО «ОблТоргУниверсал» в том, что ООО «ОблТоргУниверсал» выполнило технические условия №14-102 от 04.02.2014 г., выданные в соответствии с договором №3 от 30.03.2006 г., Приложения №1 к дополнительному соглашению от 11.03.2012 г. №3 и письма ООО «ОблТоргУниверсал» исх. №26 от 03.02.2014 г., в части присоединения к тепловым сетям ООО «Городские ТеплоСистемы» и теплоснабжения корпуса №10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Красногорский городской округ, ул. Красногорский бульвар д. 23 микрорайон «Спасский мост» - 3-й очереди строительства, в полном объеме.

Тепловая нагрузка для нужд: отопления – 3,43 Гкал/час, вентиляции – 0,29 Гкал/час, горячего водоснабжения – 1,394 Гкал/час.

Итого: $Q_{max} = 5,144$ Гкал/час, температурный график - $+115^{\circ}/+70^{\circ}\text{C}$.

Генеральный директор

С. В. Зуев





Справка

о выполнении технических условий.

Настоящая справка выдана ООО «ОблТоргУниверсал» в том, что ООО «ОблТоргУниверсал» выполнило технические условия №14-101 от 04.02.2014 г., выданные в соответствии с договором №3 от 30.03.2006 г., Приложения №1 к дополнительному соглашению от 11.03.2012 г. №3 и письма ООО «ОблТоргУниверсал» исх. №26 от 03.02.2014 г., в части присоединения к тепловым сетям ООО «Городские ТеплоСистемы» и теплоснабжения корпуса №9, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Красногорский городской округ, ул. Красногорский бульвар д. 23 микрорайон «Спасский мост» - 3-й очереди строительства, в полном объеме.

Тепловая нагрузка для нужд: отопления – 2,07 Гкал/час, вентиляции – 0,78 Гкал/час, горячего водоснабжения – 0,848 Гкал/час.

Итого: $Q_{max} = 3,698$ Гкал/час, температурный график - $+115^{\circ}/+70^{\circ}C$.

Генеральный директор

С. В. Зуев

